



BRANDSCHUTZKONTROLLE BERG

KONTROLLBLATT FÜR BRANDSCHUTZKLAPPEN

Die Kontrollen sind mindestens jährlich durchzuführen (über Zustand, Korrosion, Beschädigung, Klappe schliesst/öffnet), allfällige Mängel sind zu notieren und zu beheben.

Standort/Gebäude

Antrieb der Klappe
Thermisch

Brandmeldeanlage

Löschanlage

Datum	Wer	Bemerkung